

Prøve fra sted nr. 9222

9520 Aarestrup VV DGU 40.306

840 Rebild kommune



\*0000164248\*

**Aarestrup Vandværk I/S**  
Haverslevvej 68, Årestrup  
9520 Skørping  
John Sørensen

**LAB nr. 12-02863** Min og max til orientering. Gælder kun drikkevand!

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udf.	D.L.	Metode/Reference	+/-
2.4 D	µg/L <b>under 0.010</b>	-	0.1	0.010	HPLC/MS	10%	
Atrazin	µg/L <b>under 0.010</b>	-	0.1	0.010	HPLC/MS	15%	
Bentazon	µg/L <b>under 0.010</b>	-	0.1	0.010	HPLC/MS	10%	
Dichlorbenil	µg/L <b>under 0.010</b>	-	0.1	0.010	GC/MS	10%	
Dichlorprop	µg/L <b>under 0.010</b>	-	0.1	0.010	HPLC/MS	10%	
Diuron	µg/L <b>under 0.010</b>	-	0.1	0.010	HPLC/MS	15%	
Ethylthiourea	µg/L <b>under 0.010</b>	-	0.1	0.010	*HPLC/MS-MS	20%	
Glyphosat	µg/L <b>under 0.010</b>	-	0.1	0.010	*HPLC/MS-MS	20%	
Hexazinon	µg/L <b>under 0.010</b>	-	0.1	0.010	HPLC/MS	10%	
MCPA	µg/L <b>under 0.010</b>	-	0.1	0.010	HPLC/MS	15%	
Mechlorprop	µg/L <b>under 0.010</b>	-	0.1	0.010	HPLC/MS	15%	
Metribuzin	µg/L <b>under 0.010</b>	-	0.1	0.010	*HPLC-MS	15%	
Simazin	µg/L <b>under 0.010</b>	-	0.1	0.010	HPLC/MS	10%	
2,6-DCBA	µg/L <b>under 0.010</b>	-	0.1	0.010	*HPLC/MS-MS	20%	
2.4 diklorph.	µg/L <b>under 0.010</b>	-	0.1	0.010	HPLC/MS	15%	
2.6 diklorph.	µg/L <b>under 0.010</b>	-	0.1	0.010	HPLC/MS	10%	
4-CPP	µg/L <b>under 0.010</b>	-	0.1	0.010	*HPLC/MS-MS	20%	
2,6-DCPP	µg/L <b>under 0.010</b>	-	0.1	0.010	*HPLC/MS-MS	20%	
4-nitrophenol	µg/L <b>under 0.010</b>	-	0.1	0.010	*HPLC-MS	15%	
AMPA	µg/L <b>under 0.010</b>	-	0.1	0.010	*HPLC/MS-MS	20%	
2.6DiClbenzamid	µg/L <b>under 0.010</b>	-	0.1	0.010	HPLC/MS	10%	
DEIA	µg/L <b>under 0.010</b>	-	0.1	0.010	*HPLC/MS-MS	20%	
DEH-Atrazin	µg/L <b>under 0.010</b>	-	0.1	0.010	*HPLC/MS-MS	20%	
DE-Atrazin	µg/L <b>under 0.010</b>	-	0.1	0.010	HPLC/MS	15%	
DE-Terbuthylazin	µg/L <b>under 0.010</b>	-	0.1	0.010	*HPLC/MS-MS	20%	
DIP-Atrazin	µg/L <b>under 0.010</b>	-	0.1	0.010	HPLC/MS	15%	
DIPH-Atrazin	µg/L <b>under 0.010</b>	-	0.1	0.010	*HPLC/MS-MS	20%	
DDAH-Atrazin	µg/L <b>under 0.010</b>	-	0.1	0.010	*HPLC/MS-MS	20%	
HydroxyAtrazin	µg/L <b>under 0.010</b>	-	0.1	0.010	HPLC/MS	15%	
Hydroxysimazin	µg/L <b>under 0.010</b>	-	0.1	0.010	*HPLC-MS	15%	
Metribuzin-DADK	µg/L <b>under 0.010</b>	-	0.1	0.010	*HPLC/MS-MS	20%	
Metribuzin-DK	µg/L <b>under 0.010</b>	-	0.1	0.010	*HPLC/MS-MS	20%	
Metribuzin-DA	µg/L <b>under 0.010</b>	-	0.1	0.010	*HPLC/MS-MS	20%	
<b>PAKKE TYPE 2639</b>							
Prøvetagning dv.		-	-	-	-	M-0061 DS/ISO 5667	-
Udtaget af	<b>LMK</b>	-	-	-	-	-	-

\*) : Ikke akkrediteret.

+/- angiver ekspanderet usikkerhed (2x RSD%)

Der findes ingen krav til råvand. Grænseværdier for afgang fra vandværk er vist til orientering.

Vurdering af analyseresultaterne er ikke omfattet af akkrediteringen

Side 1 af 1

**Prøven udtaget af:**

AnalyTech Miljølaboratorium A/S  
Bøgildsmindevej 21  
9400 Nørresundby  
Sendt som brev

**Rekvirent:**

Aarestrup Vandværk I/S  
Haverslevvej 68, Årestrup  
9520 Skørping  
John Sørensen  
Sendt som brev

**Analyseattest også sendt til:**


Danmarks Miljøportal  
Jupiter Databasen

Sundhedsstyrelsen Nordjylland  
Vesterbro 81B, 1.  
9100 Aalborg  
Postboks 1826  
Sendt som e-mail

Rebild Kommune (Drikkevand)  
Hobrovej 88  
9530 Støvring  
Sendt som e-mail

Intern kode (! 46546 144.15 0.00-0.00)

Udtaget d. 08.03.2012 09:35  
Modtaget d. 08.03.2012  
Færdiganalyseret d. 23.03.2012  
Nørresundby d. 23.03.2012

  
Sven-Erik Lykke, laboratoriechef